

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об инспекционном визите в едином  
ресурсе контроля (названиях) мероприятий: «26» января 2024 г., 10240061000209249787  
ссылка на карту мероприятия в едином ресурсе контроля (названиях) мероприятий:  
QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной  
сети "Интернет", содержащую запись единого ресурса контроля (названиях)  
мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (названиях) мероприятии в  
едином ресурсе контроля (названиях) мероприятий, в рамках которого составлен  
соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Кондопожскому району УНДПР ГУ МЧС  
России по Республике Карелия

«09» февраля 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2401/000-10/13-В/ЛПВ

(дата и время составления предписания)

Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Парковая, д. 16

(место составления предписания)

## Предписание об устранении нарушений обязательных требований

1. Инспекционный визит проведен в соответствии с решением о проведении инспекционного визита от  
«26» января 2024 г., № 2401/000-10/13-В/ЛПВ, учетный номер проверки 10240061000209249787.

2. Инспекционный визит проведен в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

3. Инспекционный визит проведен следующими лицами:

1. Ахметов Андрей Алексеевич – дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по  
Кондопожскому району управления деятельности и профилактики работ 1-й лавной группы

МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Кондопожского района по пожарному надзору)

4. Инспекционный визит проведен в отношении:

на линейных объектах, терриориях, земляных участках, которыми контролируются лица владеют и (или) пользуются и к  
которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной  
безопасности

5. Инспекционный визит был проведен по адресу (местоположению):

1. Респ. Карелия, р-н Кондопожский, г. Кондопога, ул. Парковая, Дом 16

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Муниципальное образовательное учреждение «Детская школа искусств» ИНН 1003007581, адрес  
Кондопожского муниципального района «Детская школа искусств» ИНН 1003007581, адрес  
Республика Карелия, г. Кондопога, ул. Парковая, д. 9

7. Инспекционный визит проведен в следующие сроки:

с «09» февраля 2024 года, 14 час. 30 мин.  
по «09» февраля 2024 года, 15 час. 30 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

01 час 00 минут (часы, минуты)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие

нарушения:

1. Не проведена замена средств обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации сверх срока службы,  
установленного изготовителем (поставщиком), либо ежегодные испытания средств обеспечения пожарной  
безопасности, эксплуатационных сверх срока службы, установленных изготовителем (поставщиком). Место  
выявления нарушения: На объекте заштыть, расположенном по адресу: 186220, Республика Карелия, г. Кондопога,  
ул. Парковая, д. 16


**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:** Пункт 54. Прочие абзац 4. Постановлением Правительством Российской Федерации от 16.09.2020 об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

**Нарушенное обязательное требование:**

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожарной готовности объектов, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятых решений органов государственного пожарного надзора, должны осуществляться мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов, в том числе:

30.12.2024

(Указанные нарушения являются составными частями требований, содержащихся в перечне нормативных правовых актов, подлежащих обязательному исполнению, сведения о которых содержатся в информационном сообщении, размещенном на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)



Дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кондопожскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Кондопожского района по пожарному надзору) Ахметов Андрей Александрович (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности (руководитель группы инспекторов))

Ахметов Андрей Александрович - дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кондопожскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Карелия (государственный инспектор Кондопожского района по пожарному надзору), телефон: 89500242589, e-mail: gpn\_kond@10.mchs.gov.ru

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно отвечающего за проект приказа, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с представлением об устранении нарушений обязательных требований:

(Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица или иного должностного лица, осуществляющего представление с представлением)

«14» Часов «10» минут «18» октября 2024 г.

Отметка о направлении представления в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(Указывается способ и дата направления представления)

В случае несогласия с настоящим представлением Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения представления (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://kad.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

